

# DAU

# 18/111 D

## Documento de adecuación al uso

### Denominación comercial

# Fusio-technik Fires

### Tipo genérico y uso

Sistema de tubos y accesorios de polipropileno copolímero random (PP-R 80 Super) para instalaciones de extinción de incendios por vía húmeda mediante rociadores y bocas de incendio equipadas (BIE).

### Titular del DAU

## AQUATECHNIK GROUP S.P.A

Via P.F. Calvi 40  
IT20020 Magnago (Milán), Italia  
Tel. +39 0331 307015  
www.aquatechnik.it

### Planta de producción

Via P.F. Calvi 40  
IT20020 Magnago (Milán), Italia

### Edición vigente y fecha

D 05.12.2023

### Validez (condicionada a seguimiento anual [\*])

Desde: 05.12.2023  
Hasta: 04.12.2028

### Fecha de concesión inicial del DAU

05.12.2018

[\*] La validez del DAU 18/111 está sujeta a las condiciones del *Reglamento del DAU*. La edición vigente de este DAU es la que figura en el registro que mantiene el ITeC (accesible en [itec.es](http://itec.es) y a través del siguiente código QR).



El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DAU ([BOE 94, 19 abril 2002](https://www.boe.es/boe/BOE-94-19-abril-2002)) como evaluación técnica de la idoneidad de productos de construcción (edificación e ingeniería civil) no normados e innovadores, inscrito en el Registro General del CTE (Resolución de 3 septiembre 2010 – Ministerio de Vivienda) y es un organismo habilitado para la evaluación técnica de la idoneidad en el ámbito del artículo 5.3 del Real Decreto 513/2017 (RIPCI), por medio del DAU.

Este documento consta de 34 páginas.  
Queda prohibida su reproducción parcial.

**ITeC**